



Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

Znak sprawy: MZB/R14-I/ 2011

Kielce, dnia 09.08. 2011r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Modernizacja elewacji budynku, ul. Rynek 14 w Kielcach – I etap”.*

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Miejski Zarząd Budynków przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Elewacja wschodnia

Pytanie 1. Prosimy o szczegółów rozwiązania obróbki blacharskiej nad projektowanym gzymsem ozdobnym.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową oraz pkt.5 SIWZ obróbki blacharskie powinny wystawać min.4 cm poza krawędź zaprojektowanej warstwy ocieplenia (gzymsu) przy czym powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Szczegółowe informacje dotyczące obróbek zawarte są w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót B.03.01.00 załączonej do projektu.

Pytanie 2. Prosimy o podanie przekroju gzymsu ozdobnego z kształtki styropianowej oraz sposobu jego montażu do istniejącego gzymsu ceglanego.

Odpowiedź: Przekrój gzymsu ozdobnego powinien nawiązywać do gzymsów elewacji frontowej. Ogólne zasady wykonywania gzymsów oraz profili ozdobnych na elewacji zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót B.02.00.00 załączona do projektu.

Pytanie 3. Prosimy o przedstawienie sposobu uzupełnienia nierówności sięgającej do 10 cm w płaszczyźnie ściany.

Odpowiedź: Sposób uzupełnienia wszelkich ubytków i nierówności ścian Wykonawca winien wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.

Elewacja zachodnia

Pytanie 1. Prosimy o przedstawienie szczegółów rozwiązania schodów drewnianych przeznaczonych do wymiany.

Odpowiedź: Zamawiający, aby umożliwić Wykonawcy ocieplenie ściany powyżej schodów drewnianych oraz mając na względzie estetykę elewacji w pkt.12 rozdz. III SIWZ dopuścił rozebranie i odtworzenie istniejących schodów drewnianych. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu odtworzenia schodów drewnianych, niemniej Wykonawca winien przed wykonaniem schodów uzyskać (dla proponowanego przez niego rozwiązania odtworzenia schodów) akceptację Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

tel. (41) 3442139, fax (41) 3446647, www.mzb.kielce.pl, e-mail: biuro@mzb.kielce.pl

NIP: 9591844609, REGON: 260269284

Elewacja południowa

Pytanie 1. Prosimy o podanie rozwiązania ustawienia rusztowań w celu ocieplenia ściany południowej (z dachu magazynu)

Odpowiedź: Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do zapoznania się z miejscem prowadzenia robót (SIWZ rozdział XV pkt. 15.1 oraz druk oferty pkt. 7) i tym samym dał Wykonawcy możliwość wyboru rozwiązania sposobu ustawienia rusztowań bądź wykorzystania dostępnego mu sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.



D Y R E K T O R

mgr inż. Aleksander Słoń