REGULATOR WĘZŁA C.O. I C.W.U.

DO INSTAL. CIEPŁEJ WODY

Z INSTAL. CYRKULACJI

Z INSTAL. WODY ZIMNEJ

DO/Z INSTAL. CENTR. OGRZEW. 2xØ54x1,5

Przyłącze z m.s.c. (wg. MPEC Kielce)

LICZNIK CIEPŁA

LICZNIK CIEPŁA

min. 16cm miejsce do montażu wodomierza

Ø25 ocynk.

WĘZEŁ KOMPAKTOWY C.O. I C.W.U.

OZNACZENIA:

- Strona sieciowa wysoki parametr – zasilanie
- Strona sieciowa wysoki parametr – powrót
- Strona instalacji c.o. niski parametr – zasilanie
- Strona instalacji c.o. niski parametr – powrót
- Woda zimna wodociągowa
- Cyrkulacja c.w.u.
- Ciepła woda użytkowa
- Uzupełnianie zładu
- Granica własności (MPEC/Odbiorca)

UWAGA!
Rysunek ten należy rozpatrywać razem z opisem technicznym, wykazem materiałów oraz innymi rysunkami niniejszego opracowania.

Zastępca Kierownika Działu Technicznego
Zbigniew Dziubek

TP-1/PZ/776/18/2118/2020

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
25-325 Kielce, ul. Poleska 37

z Projekt: wykonawczy węzła cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 72 w Kielcach

został ~~wstępnie~~ - ostatecznie uzgodniony

z MPEC Spółka z o.o. bez uwag - ~~z uwagami~~

Projekt uzgodnić z użytkownikiem t.j.

Uzgodnienie ważne 2 lata

Kielce, dnia 16.11.2020 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Danuta Jaroszyńska–Ziach
Kielce ul.Sadowa 7b/5

Tytuł projektu:	P.W. WĘZŁA DLA POTRZEB C.O. I C.W.U. BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Kielce, ul. Sienkiewicza 72	Nr rysunku: 5
Tytuł rysunku:	SCHEMAT WĘZŁA CIEPLNEGO	Skala: –
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: sanitarna	PAŹDZIERNIK 2020 / Podpis:
Projektował:	mgr inż. Rafał Piotrowski	SWK/0036/POOS/10
Opracował:	jw.	
Sprawdził:	mgr inż. Marek Ziach	KL–369/94, KL–19/89

Uwaga: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Pracowni Projektowej Danuta Jaroszyńska–Ziach