

ZAPROSZENIE

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach zaprasza, do złożenia oferty na zamówienie poniżej progu obowiązku stosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) pod nazwą :

**Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń grzewczych kotłowni
zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie MZB w Kielcach
w okresie od 01.01.2025 r. do 30.04.2025 r.**

I. Przedmiot zamówienia dotyczy:

A) kotłowni zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

1. Ściegiennego 270A - 2 kotły typ De Dietrich o łącznej mocy 210 kW (c.o. i c.w.) – olejowo – gazowa;
2. Ściegiennego 270D - 1 kocioł typ Brötje o mocy 180 kW (c.o. i c.w.) - gazowa;
3. Malików 150 C - 3 kotły typ De Dietrich o łącznej mocy 340 kW (c.o. i c.w.) - gazowa;
4. Jagiellońska 26 - 1 kocioł typ Schafer + 1 kocioł typ De Dietrich o łącznej mocy 260 kW (c.o. i c.w.) - gazowa;
5. Jagiellońska 60A - 2 kotły typ Viessmann o łącznej mocy 192 kW (c.o. i c.w.) - gazowa;
6. Kochanowskiego 14 - 2 kotły typ Viessmann o łącznej mocy 450 kW (c.o. i c.w.) - gazowa;
7. Piekoszowska 57 - 2 kotły typ Viessmann o łącznej mocy 192 kW (c.o. i c.w.) - gazowa;
8. Czarnowska 11 - 1 kocioł typ De Dietrich o mocy 36 kW (c.o.) - gazowa;
9. Górników Staszicowskich 20 - 1 kocioł typ De Dietrich o mocy 36 kW (c.o.) - gazowa;
10. Czerwonego Krzyża 3 – 1 kocioł typ Viessman o mocy 120 kW (c.o.) - gazowa

B) kotłowni zlokalizowanych w budynkach użytkowych przy ulicy:

11. Paderewskiego 20 - 1 kocioł typ Schafer o mocy 100 kW (c.o.) - gazowa;
12. Skibińskiego 10A - 2 kotły typ Schafer o łącznej mocy 430 kW (c.o.) - gazowa
13. Chęcińska 3 - 1 kocioł typ Bosch o mocy 86 kW (c.o.) - gazowa
14. Duża 9 - 2 kotły typ Rapido o łącznej mocy 144 kW (c.o.) - olejowa

II. Zakres czynności objętych zamówieniem:

1. Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń grzewczych kotłowni obejmują utrzymanie sprawności technologicznej urządzeń, wykonywanie przeglądów okresowych kotłowni oraz czynności zgodnych z wymaganiami producentów urządzeń, w tym prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego kotłowni, polegającej na:
 - sprawdzeniu czy kocioł lub czujnik płomienia nie znajduje się w trybie „awaria palnika” i skasowaniu sygnału „awaria palnika”,
 - sprawdzeniu temperatury wody na kotle,
 - sprawdzeniu nastaw na tablicy sterującej kotła,
 - sprawdzeniu stanu pracy sterownika,
 - sprawdzeniu temperatury zasilania instalacji c.o. i c.w.,
 - sprawdzeniu stanu wyłączników bezpiecznikowych rozdzielni,
 - sprawdzeniu stanu wyłączników termicznych w rozdzielni,





Kielce



- sprawdzeniu działania lampek kontrolnych na rozdzielni,
- sprawdzeniu ciśnienia wody w zładzie i w naczyniu przeponowym,
- sprawdzeniu drożności filtrów wodnych na odmulaczu i powrocie c.o. oraz c.w.,
- sprawdzeniu działania zaworu elektromagnetycznego zbiornika uzupełniającego,
- odczytaniu wskazania wodomierza wody zimnej służącej do uzupełnienia w instalacji,
- sprawdzeniu szczelności instalacji w kotłowni i w magazynach oleju,
- sprawdzeniu twardości wody w instalacji c.o. oraz w zbiorniku uzupełniającym,
- utrzymaniu czystości ogólnej w kotłowni,
- utrzymywaniu sprawności oświetlenia w kotłowni,
- sprawdzeniu stanu gaśnic, przeprowadzaniu przeglądów legalizacyjnych gaśnic w kotłowniach,
- sprawdzeniu prawidłowości działania zaworów bezpieczeństwa,
- utrzymaniu prawidłowości funkcjonowania stacji uzdatniania wody,
- sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania pomp.

1.1 Do zadań Wykonawcy należy również:

- ocena stanu izolacji i obudów kotłów,
- czyszczenie komory spalania,
- zabezpieczenie poziomu (stanu) wody w kotle, uzupełnianie zładu,
- kontrola pracy palnika,
- konserwacja zaworów, armatury i filtrów,
- uzupełnianie solanki, kontrola dozowania stacji uzdatniania wody,
- sprawdzanie szczelności połączeń gazowych i olejowych rurociągów technologicznych,
- kontrola szczelności zbiorników olejowych
- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dla każdego obiektu.

1.2. Niezwłoczne ustalenie przyczyn nieprawidłowości lub odstępstw od właściwych nastaw, stanów lub wskazań, stwierdzonych w trakcie dokonywania w/w czynności sprawdzających, oraz przystąpienie do usunięcia tych nieprawidłowości;

1.3. Pisemne powiadomianie Zamawiającego o konieczności wymiany lub naprawy uszkodzonych części lub urządzeń oraz o kosztach ich naprawy lub wymiany, a po uzyskaniu zlecenia niezwłoczne usunięcie lub ich naprawę;

1.4. Przyjazd Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego, w celu spuszczenia wody z instalacji c.o. lub napełnienia instalacji, wynikającej z konieczności wykonania robót na instalacji wewnętrznej budynku. Fakt spuszczenia częściowego lub całkowitego wody musi być każdorazowo odnotowany w książce obsługi kotłowni;

1.5. Uczestniczenie w ewentualnych kontrolach urządzeń kotłowni przez UDT lub inne służby.

1.6. Pisemne powiadomianie faksem i telefonicznie Zamawiającego o konieczności zamówienia oleju opałowego (dla kotłowni olejowych). W piśmie należy podać ilość oleju do zatankowania. Informację należy przekazać Zamawiającemu co najmniej cztery dni przed koniecznością tankowania.

1.7. Pisemne powiadomianie do godz. 14:00 w poniedziałki i czwartki, faksem i telefonicznie Zamawiającego, o ilości oleju opałowego w danym dniu w zbiornikach kotłowni olejowych.

1.8. Prowadzenie comiesięcznych odczytów wskazań urządzeń pomiarowych (w tym: wodomierzy, ciepłomierzy, liczników gazu i prądu) związanych z funkcjonowaniem kotłowni oraz przekazywanie powyższych informacji do MZB w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu miesiąca.





Kielce



- 1.9. Comiesięczne sporządzenie protokołu serwisowego dla każdego obsługiwane obiektu (kotłowni) z wyszczególnieniem kotła i jego parametrów pracy.
- 1.10. Każdy pobyt Wykonawcy w kotłowni należy odnotować w książce obsługi kotłowni.
2. Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie działania mające na celu obniżenie kosztów dostawy ciepła do celów c.o. i c.w.
3. Wykonawca musi zapewnić dyspozycyjność osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, która pozwoli na całodobowy przegląd kotłowni i ewentualne usuwanie nieprawidłowości bądź awarii także w dni wolne od pracy.
4. Wykonawca ponosi koszt zakupu i wymiany urządzeń technologicznych (dysz, elektrod, filtrów, itp.) jako części normalnie zużywających się w trakcie eksploatacji.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia zgłoszeń Zamawiającego o zakłóceniach w dostawie ciepła i usunięcia zakłóceń w terminie jak najkrótszym.
6. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wystąpienia awarii do niezwłocznego wykonania prac zabezpieczających i poinformowania o zaistniałej awarii Zleceniodawcę. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zapobiegających możliwości rozszerzenia się szkód spowodowanych awarią oraz uporządkowania miejsca po awarii. Koszty usunięcia awarii będą pokrywane przez Zamawiającego na podstawie odrębnej wyceny przedstawianej każdorazowo Zamawiającemu do akceptacji. Wykonanie naprawy nastąpi po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością.

III. Sposób przygotowania oferty:

W ofercie złożonej w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), sporządzonej w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, prosimy podać **cenę ogółem brutto**, która jest sumą cen brutto dla **każdej kotłowni oddzielnie**, a które wynikają z podania:

miesięcznej stawki netto x ilość miesięcy pracy kotłowni x stawka podatku VAT na usługi jw. w zależności od lokalizacji kotłowni.

Usługa dla budynków mieszkalnych objęta jest stawką podatku VAT – 8%, a dla budynków użytkowych objęta jest stawką podatku VAT – 23%.

Przyjmuje się dla określenia wartości przedmiotu zamówienia, że usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń grzewczych w kotłowniach dwufunkcyjnych c.o. i c.w. w budynkach:

- | | |
|--------|--------------------|
| poz. 1 | Ściegiennego 270A, |
| poz. 2 | Ściegiennego 270D, |
| poz. 3 | Malików 150 C |
| poz. 4 | Jagiellońska 26 |
| poz. 5 | Jagiellońska 60A |
| poz. 6 | Kochanowskiego 14 |
| poz. 7 | Piekoszowska 57 |

zaś w kotłowniach jednofunkcyjnych c.o. w budynkach:

- | | |
|---------|----------------------------|
| poz. 8 | Czarnowska 11 |
| poz. 9 | Górników Staszycowskich 20 |
| poz. 10 | Czerwonego Krzyża 3 |
| poz. 11 | Paderewskiego 20 |
| poz. 12 | Skibińskiego 10A |



poz.13
poz.14

Chęcińska 3
Duża 9,

Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wartość **miesięcznej stawki netto** za powyższą usługę **jest niezmienna** przez okres obowiązywania umowy. Rzeczywiste wynagrodzenie miesięczne dla kotłowni c.o. (poz. 8 do 14) wyliczone zostanie w oparciu o niezmienną stawkę miesięczną za wykonywaną usługę **proporcjonalnie do ilości dni pracy kotłowni w miesiącu**. Rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego następować będzie w oparciu o pisemną dyspozycję MZB.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usług w przypadku zaprzestania zarządzania nieruchomością przez MZB oraz zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu adresowego obsługiwanych kotłowni. Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną(e) osobę(y) do reprezentowania Wykonawcy (wymienione w rejestrze spółki lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (tj. czytelny podpis z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego lub skrócony podpis z imienną pieczętką).

IV. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 30.12.2024 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi (parter) Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, ul. Paderewskiego 20.

Otwarcie ofert : 30 grudnia 2024r. godz. 10³⁰ w siedzibie MZB – sala konferencyjna, pokój 301

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- cena - 100 %.

VI. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: Nazwa i adres Wykonawcy oraz napis „Oferta na:(podać nazwę zadania).”

VII. Wszelkie informacje, niezbędne do właściwego przygotowania i wykonania zamówienia, można uzyskać w siedzibie MZB - lok. nr 101, tel.: 41 36-76-720 w. 39.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pan **Krzysztof Cichoń**.

Do oferty należy załączyć:

1. Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy i które posiadają:

- a) aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku **eksploatacji** w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci – **Grupa I, II i III** - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. - **dla co najmniej 1 osoby**;
 - b) aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku **dozoru** w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci – **Grupa I, II i III** - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. - **dla co najmniej 1 osoby**
- wg. wzoru załączonego na **Druku nr 1**.



Wymagana forma dokumentu – oryginał na załączonym Druku nr 1
Jedna osoba może posiadać więcej niż jedno świadectwo kwalifikacyjne.

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- 1) przeprowadzenia negocjacji dotyczących zaoferowanej ceny,
- 2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Miernik

W załączeniu:

1. Formularz oferty
2. Druk nr 1 - Wykaz osób
3. Wzór umowy



