



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: [wodkiel@wod-kiel.com.pl](mailto:wodkiel@wod-kiel.com.pl)

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn. 2024-08-14

**TT/2024/1940**

**TT-U / BK**

**Koncept Plus  
Monka Burczyn  
ul. Plac Moniuszki 5B  
25-334 Kielce**

**Inwestor:**

Miejski Zarząd Budynków  
ul. Paderewskiego 20  
25-004 Kielce

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia dokumentację techniczną przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej dla istniejącego budynku użytkowego na działce nr ewid. 60/38 obręb 0022 przy ul. Kusocińskiego w Kielcach, z następującymi uwagami:

1. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych obowiązany jest złożyć w "Wodociągach Kieleckich" "Zgłoszenie przystąpienia do robót".
2. Montaż punktu włączenia do wodociągu rozdzielczego  $\phi 160\text{mm-PE}$  (montaż trójnika) należy wykonać w porozumieniu z "Wydziałem Sieci Wodociągowej" "Wodociągów Kieleckich".  
tel. 41-365-31-42; 41-365-31-43.
3. Wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz zlikwidowane przewody wod-kan i punkty odcięć przed zasypaniem wykopów podlegają przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".  
Do przeglądu załączyć protokół z wykonanej próby szczelności przyłącza i studni kanalizacji sanitarnej zgodnie z PN-EN-1610.
4. Zgodnie z załączonym do projektu oświadczeniem Pana Andrzej Pajka – Zastępcy Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków (25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20) rozliczanie za pobór wody i odprowadzane ścieki z przedmiotowego budynku będzie się odbywało na podstawie wskazań wodomierza głównego przewidzianego do montażu w studni wodomierzowej z Miejskim Zarządem Budynków.
5. W związku z przyjętym rozwiązaniem doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków dla przedmiotowej zabudowy poprzez przewody niebędące w eksploatacji „Wodociągów Kieleckich”, Spółka „Wodociągi Kieleckie” zawrze Umowę o dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla przedmiotowej zabudowy na warunkach niestandardowych, w ramach posiadanej przez Usługobiorcę możliwości korzystania z uzbrojenia niestanowiącego własności Usługobiorcy.

W przypadku utraty ww. możliwości bez względu na przyczyny, „Wodociągi Kieleckie” nie będą mogły wykonywać Umowy o dostawę wody i odprowadzenie ścieków, a tym samym Umowa ulegnie rozwiązaniu. Jednocześnie Spółka zastrzega, że może zapewnić dostawę wody i odbiór ścieków w miejscu włączenia do komunalnych sieci wod-kan.

Powyższe będzie zapisane w Umowie.

6. Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół" oraz Umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

W celu spisania Umowy należy zgłosić się do "Wodociągów Kieleckich" z tytułem prawnym do nieruchomości.

Do "Protokołu" należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (wraz ze szkicem) wykonanego uzbrojenia wod-kan w wersji papierowej i w formacie dxf.

W inwentaryzacji należy podać rzędne wierzchu rur osłonowych.

W inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wyłączone z eksploatacji przewody wod-kan należy oznaczyć jako nieczynne.

7. Realizację przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociągów Kieleckich" Sp. z o.o. do projektowania i realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki". "Wytyczne..." są dostępne na stronie internetowej [www.wod-kiel.com.pl](http://www.wod-kiel.com.pl); zakładka: dla klienta; wytyczne do projektowania; pozycja: 1.

8. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty wydania.

DYREKTOR  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
*mgr inż. Danuta Brymerska*