

WU.RUD.4507.141.2024

Kielce, 2024-08-06

**Koncept Plus**  
**Monika Burczyn**  
**Pl. Moniuszki 5B**  
**25-334 Kielce**

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2024r. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach podaje warunki odtworzenia pasa drogowego ulicy Kusocińskiego w skład której wchodzi między innymi dz. nr ewid. 60/37 obr. 0022 w związku z planowaną budową przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr ewid. 60/38 obr. 0022:

1. Przejście pod jezdnią wykonać bez naruszenia konstrukcji.
2. Wykopy należy zasypać piaskiem z zagęszczeniem warstwami gr. max 30 cm do uzyskania poniżej głębokości 1,2 m wskaźnika zagęszczenia  $Is=0,97$ , a do głębokości 1,2 m wskaźnika zagęszczenia  $Is=1,0$  w chodniku i  $Is= 0,98$  w zieleńcu.
3. Chodnik należy odtworzyć z zachowaniem równości i spadków używając materiały i wykonując konstrukcję jaka istniała pierwotnie. Wbudowane elementy betonowe nie mogą być zniszczone ani uszkodzone (płytki, kostka, krawężniki, obrzeża). Nawierzchnię należy zawibrować, a szczeliny zamulić piaskiem.
4. Zieleń odtworzyć poprzez usunięcie kamieni i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy humusu gr. min. 5 cm, z obsianiem nasionami traw i pielęgnacją w okresie wegetacji.
5. Drzewa zlokalizowane w pobliżu robót ziemnych należy zabezpieczyć według standardów „Ochrona drzew i krzewów na placu budowy” UM Kielce i zgodnie z tymi standardami należy wykonać roboty. Oznacza to między innymi zakaz składowania mas ziemnych i postoju pojazdów w obrębie strefy korzeniowej. W przypadku uszkodzenia bryły korzeniowej należy zabezpieczyć korzenie

zgodnie z w/w standardami, które dostępne są na stronie [www.um.kielce.pl/standardy-zieleni](http://www.um.kielce.pl/standardy-zieleni).

6. Do odbioru pasa drogowego należy przedłożyć wyniki wykonanych według Polskiej Normy, na swój koszt badań laboratoryjnych potwierdzających prawidłowe wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych oraz warstw wykopu.
7. Na czas realizacji robót należy ustawić oznakowanie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu.
8. Wykonawca robót winien przywrócić komplet oznakowania stałej organizacji ruchu równocześnie z likwidacją oznakowania na czas robót.
9. Przed przystąpieniem do robót należy złożyć do tutejszego Zarządu wniosek o zajęcie pasa drogowego wraz z niezbędnymi dokumentami w celu uzyskania stosownej decyzji.

Powyższe warunki obowiązują w okresie 24 miesiące od daty wydania.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Utrzymania  
mgr inż. Jarosław Boboń